



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И
АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)**

СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Котласский отдел по государственному энергетическому надзору и промышленной безопасности

Юридический адрес: ул. Моховая, д. 3, Санкт-Петербург, 191028 телефон: (812) 490-06-56, факс: (812) 490-06-81
Почтовый адрес: ул. Дыбына, д. 1, г. Коряжма, Архангельская область, 165654 телефон/факс: (81850) 3-40-79
<http://szap.gosnadzor.ru>, E-mail: koryazma@szap.gosnadzor.ru

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора)
юридического лица, индивидуального предпринимателя

21 июня 2019 года

14 часов 00 минут

№ 58-2947- 3751 /А

с. Яренск

По адресу/адресам: 165780, Архангельская область, Ленский район, с. Яренск, ул. Володи
Дубинина д. 39.

(место проведения проверки)

распоряжения Северо-Западного управления Ростехнадзора
На основании: № 58-2947/Рк от 16.05.2019

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

с целью: осуществление контроля за принятыми юридическим лицом (индивидуальным предпринимателем) мерами по устранению нарушений обязательных требований в связи с истечением срока исполнения предписания № 58-6887-3725/ПР от 21.11.2018 (пункты 1-23 со сроком устранения нарушений 01.03.2019).

была проведена _____ внеплановая выездная _____ проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Яренская средняя школа»
(далее по тексту – МБОУ «Яренская СШ»), ИНН 2915001934, ОГРН 1022901364221

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

с 09 ч.00 м. 18 июня 2019 г. до 14 ч.00 м. 21 мая 2019 г.

Продолжительность 4 рабочих дня / 16 рабочих часов

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений
юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 4 рабочих дня / 16 рабочих часов

(рабочих дней/часов)

Котласским отделом по государственному энергетическому надзору и
Акт составлен: промышленной безопасности Северо-Западного Управления Ростехнадзора

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при
проведении выездной проверки)

Директор Зашихина С.А. 18.06.2019 г. 09 ч. 00 м.

уведомление о проведении проверки получено: 16.05.2019 г. 12 ч. 22 мин.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку:

ЖДАНОВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ – государственный инспектор Котласского отдела по государственному энергетическому надзору и промышленной безопасности Северо-Западного управления Ростехнадзора

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

Директор МБОУ «Яренская СШ» Зашихина Светлана Александровна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):
не выявлено

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):
не выявлено

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):
В ходе проведения проверки выполнения предписания № 58-6887-3725/ПР от 21.11.2018 (пункты 1-23 со сроком устранения нарушений 01.03.2019) установлено:

№ п/п	Описание и характер выявленных нарушений	Нормативный правовой акт, нормативный документ, требования которого нарушены или не соблюдены	Сведения о выполнении
1	2	3	4
1.	Отсутствует энергослужба, укомплектованная электротехническим персоналом	Пункт 1.2.1 ПТЭЭП	Выполнено. Протокола проверки знаний № 1053 от 12.04.2019, № 15 от 18.01.2019.
2.	Не обеспечено в организации проведение технического обслуживания оборудования.	Пункты 1.2.2, 1.6.3, 1.6.11, 2.11.6, 1.3.9 ПТЭЭП	Выполнено. Акты проверки и ремонта от 01.04.2019.
3.	Не обеспечено проведение испытаний оборудования	Пункты 1.2.2, 1.6.3, 1.6.11, 2.11.6, 1.3.9 ПТЭЭП	Выполнено. Технические отчеты № 13, 15 от 14.09.2018.
4.	Не обеспечено в организации прохождение ответственным за электрохозяйство проверки знаний на присвоение группы по электробезопасности: IV - в организации, имеющей электроустановки напряжением до 1000 В	п. 1.2.7 ПТЭЭП	Выполнено. Протокол проверки знаний № 15 от 18.01.2019.
5.	Не проведен инструктаж и проверка знаний для присвоения I группы по электробезопасности	п. 1.4.4 ПТЭЭП	Выполнено. Инструктаж проведен 27.09.2018

6.	Не проведена проверка знаний правил по охране труда и положений нормативных документов, определяющих обязательные требования безопасности при проведении работ в электроустановках у оперативно-ремонтного персонала	п. 1.4.5.2 ПТЭЭП	Выполнено. Протокол проверки знаний № 1053 от 12.04.2019.
7.	В схемы и чертежи не внесены изменения в электроустановках, выполненные в процессе эксплуатации, за подписью ответственного за электрохозяйство.	п. 1.8.2 ПТЭЭП	Выполнено. Схемы проверены 17.01.2019.
8.	Отсутствует запас калиброванных плавких вставок, соответствующих типу предохранителей.	п. 2.2.16 ПТЭЭП	Выполнено. Запас калиброванных плавких вставок имеется.
9.	Не соблюдается организацией периодичность ремонтов ВЛ	п. 2.3.7 ПТЭЭП	Выполнено. Акты проверки и ремонта от 07.02.2019, 01.04.2019.
10.	Отсутствуют заполненные паспорта заземляющих устройств.	п. 2.7.9 ПТЭЭП	Выполнено. Паспорта заполнены.
11.	Не проводятся в организации осмотры заземляющих устройств видимой части-визуальные	Пункт 2.7.8, приложение 3 ПТЭЭП	Выполнено. Осмотры проведены 07.2017.
12.	Не проводятся в организации осмотры заземляющих устройств с выборочным вскрытием	Пункт 2.7.8, приложение 3 ПТЭЭП	Выполнено. Осмотры проведены 07.2017.
13.	Не проводятся измерения сопротивления заземляющих устройств	п. 2.7.13, приложение 3 ПТЭЭП	Выполнено. Протокол от 14.09.2018.
14.	Отсутствуют данные о проверке срабатывания защиты для контроля соответствия токов плавления предохранителей или уставок расцепителей автоматических выключателей току короткого замыкания в электроустановках	п. 2.7.16 ПТЭЭП	Выполнено. Технические отчеты № 13, 15 от 14.09.2018.
15.	Отсутствует в организации графики работ по очистке светильников	п. 2.12.12 ПТЭЭП	Выполнено. График составлен 27.12.2018.
16.	Отсутствует в организации графики работ по осмотру сети электрического освещения	п. 2.12.12 ПТЭЭП	Выполнено. График составлен 27.12.2018.
17.	Отсутствует в организации графики работ по ремонту электрического освещения	п. 2.12.12 ПТЭЭП	Выполнено. График составлен 27.12.2018.
18.	Отсутствуют данные о проверке в соответствии с графиком (не реже одного раза в три года) с оформлением их результатов актами (протоколами) состояния стационарного оборудования	п. 2.12.17, приложение 3 ПТЭЭП	Выполнено. Акт от 01.04.2019.
19.	Отсутствуют данные о проверке в соответствии с графиком (не реже одного раза в три года) с оформлением их результатов актами (протоколами) испытания и измерения сопротивления изоляции проводов, кабелей	п. 2.12.17, приложение 3 ПТЭЭП	Выполнено. Технические отчеты № 13, 15 от 14.09.2018.
20.	Не обеспечено работодателем наличие испытанных средств индивидуальной защиты для безопасной работы в электроустановках	Пункт 1.4 ПОТЭЭ; пункт 1.3.9 ПТЭЭП	Выполнено. Средства индивидуальной защиты испытаны укомплектованы.

21.	Не обеспечено работодателем проведение своевременных испытаний применяемых защитных средств	Пункт 1.4 ПОТЭЭ; пункт 1.3.9 ПТЭЭП	Выполнено. Средства индивидуальной защиты испытаны.
22.	Отсутствуют в перечне работ в порядке текущей эксплуатации указания, определяющие виды работ, разрешенные к выполнению единолично и бригадой	п. 8.4 ПОТЭЭ	Выполнено. Указания внесены 10.01.2019.
23.	Отсутствуют в перечне работ в порядке текущей эксплуатации указания о порядке учета работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации	п. 8.5 ПОТЭЭ	Выполнено. Указания внесены 10.01.2019.

Сокращения:


ПТЭЭП - «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей», утверждены приказом Министерства энергетики РФ 13.01.2003 № 6, зарегистрированы в Минюсте России 22.01.2003 г. № 4145;


ПОТЭЭ – «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок», утверждены приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.08.13 г. № 328н, зарегистрированы Минюстом России 12.12.2013 № 30593.

Факты невыполнения выданного предписания Северо-Западного управления Ростехнадзора № 58-6887-3725/ПР от 21.11.2018 (пункты 1-23 со сроком устранения нарушений 01.03.2019) не выявлены.

нарушений не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

1. Информационное письмо об устранении выявленных нарушений № 194 от 17.06.2019 на 1 л. в 1 экз.

Подписи лиц, проводивших проверку:


Государственный инспектор  В.И. Жданов

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Зашихина Светлана Александровна, директор МБОУ «Яренская СШ»

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

" 21 " июня 20 19 г.


(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)