



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И
АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)**

СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Котласский отдел по государственному энергетическому надзору и промышленной безопасности

Юридический адрес: ул. Моховая, д. 3, Санкт-Петербург, 191028

телефон: (812) 490-06-56, факс: (812) 490-06-81

Почтовый адрес: ул. Дыбцына, д. 1, г. Коржма, Архангельская область, 165654

телефон/факс: (81850) 3-40-79

<http://szap.gosnadzor.ru>, E-mail: koryazma@szap.gosnadzor.ru

ПРЕДПИСАНИЕ

21 ноября 2018 года

№ 58-6887-3725/ПР

с. Яренск

Предписание выдано: Северо-Западным управлением Ростехнадзора 21 ноября 2018 года.

Основание проведения проверки: распоряжение Северо-Западного управления Ростехнадзора № 58-6887/Рк от 16.10.2018.

Лицо (а), проводившие проверку:

государственный инспектор Котласского отдела по государственному энергетическому надзору и промышленной безопасности Северо-Западного управления Ростехнадзора Жданов Владимир Иванович.

Наименование организации: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Яренская средняя школа» (МБОУ «Яренская СШ»),

ИНН - 2915001934, ОГРН - 1022901364221.

При проведении проверки присутствовали: директор Зашихина С.А.

Дата, время, место проведения проверки: с 09 ч. 00м. 08 ноября 2018 г. до 10 ч. 00 м. 21 ноября 2018 г. по адресу/адресам: 165780, Архангельская область, Ленский район, с. Яренск, ул. Володи Дубинина, д. 39.

Сведения о результатах проверки и об установленных фактах нарушений: в ходе изучения технической эксплуатационной документации и визуального осмотра объектов, выявлены нарушения:

обязательных требований, установленных «Правилами Технической эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденных приказом Министерства энергетики РФ 13.01.2003 № 6, зарегистрированы в Минюсте России 22.01.2003 г. № 4145 (далее по тексту – ПТЭЭП);

«Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок» (утв. Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.08.13 г. № 328н зарегистрированных Минюстом России 12.12.2013 №30593) (далее по тексту – ПОТЭЭ);

Нарушения указаны в Акте проверки № 58-6887-7537/А от 21.11.2018.

№ п/п	Описание и характер выявленных нарушений	Нормативный правовой акт, нормативный документ, требования которого нарушены или не соблюдены	Срок исполнения (устранения нарушений)
1	2	3	4
1.	Отсутствует энергослужба, укомплектованная электротехническим персоналом	Пункт 1.2.1 ПТЭЭП, п. 3.1 проверочного листа, утвержденного приказом Ростехнадзора от 21.12.2017 № 557 (далее-ПЛ)	01.03.2019
2.	Не обеспечено в организации проведение технического обслуживания оборудования.	Пункты 1.2.2, 1.6.3, 1.6.11, 2.11.6, 1.3.9 ПТЭЭП, п. 4.1 ПЛ	01.03.2019
3.	Не обеспечено проведение испытаний оборудования	Пункты 1.2.2, 1.6.3, 1.6.11, 2.11.6, 1.3.9 ПТЭЭП, п. 4.3 ПЛ	01.03.2019
4.	Не обеспечено в организации прохождение ответственным за электрохозяйство проверки знаний на присвоение группы по электробезопасности: IV - в организации, имеющей электроустановки напряжением до 1000 В	п. 1.2.7 ПТЭЭП, п. 8.2 ПЛ	01.03.2019
5.	Не проведен инструктаж и проверка знаний для присвоения I группы по электробезопасности	п. 1.4.4 ПТЭЭП, п. 16.2 ПЛ	01.03.2019
6.	Не проведена проверка знаний правил по охране труда и положений нормативных документов, определяющих обязательные требования безопасности при проведении работ в электроустановках у оперативно-ремонтного персонала	п. 1.4.5.2 ПТЭЭП, п. 18.3 ПЛ	01.03.2019

7.	В схемы и чертежи не внесены изменения в электроустановках, выполненные в процессе эксплуатации, за подписью ответственного за электрохозяйство.	п. 1.8.2 ПТЭЭП, п. 48 ПЛ	01.03.2019
8.	Отсутствует запас калиброванных плавких вставок, соответствующих типу предохранителей.	п. 2.2.16 ПТЭЭП, п. 78 ПЛ	01.03.2019
9.	Не соблюдается организацией периодичность ремонтов ВЛ	п. 2.3.7 ПТЭЭП, п. 89 ПЛ	01.03.2019
10.	Отсутствуют заполненные паспорта заземляющих устройств.	п. 2.7.9 ПТЭЭП, п. 176 ПЛ	01.03.2019
11.	Не проводятся в организации осмотры заземляющих устройств видимой части-визуальные	Пункт 2.7.8, приложение 3 ПТЭЭП, п. 174.1 ПЛ	01.03.2019
12.	Не проводятся в организации осмотры заземляющих устройств с выборочным вскрытием	Пункт 2.7.8, приложение 3 ПТЭЭП, п. 174.2 ПЛ	01.03.2019
13.	Не проводятся измерения сопротивления заземляющих устройств	п. 2.7.13, приложение 3 ПТЭЭП, п. 175.1 ПЛ	01.03.2019
14.	Отсутствуют данные о проверке срабатывания защиты для контроля соответствия токов плавления предохранителей или уставок расцепителей автоматических выключателей току короткого замыкания в электроустановках	п. 2.7.16 ПТЭЭП, п. 177 ПЛ	01.03.2019
15.	Отсутствует в организации графики работ по очистке светильников	п. 2.12.12 ПТЭЭП, п. 211.1 ПЛ	01.03.2019
16.	Отсутствует в организации графики работ по осмотру сети электрического освещения	п. 2.12.12 ПТЭЭП, п. 211.2 ПЛ	01.03.2019
17.	Отсутствует в организации графики работ по ремонту электрического освещения	п. 2.12.12 ПТЭЭП, п. 211.3 ПЛ	01.03.2019
18.	Отсутствуют данные о проверке в соответствии с графиком (не реже одного раза в три года) с оформлением их результатов актами (протоколами) состояния стационарного оборудования	п. 2.12.17, приложение 3 ПТЭЭП, п. 213.1 ПЛ	01.03.2019
19.	Отсутствуют данные о проверке в соответствии с графиком (не реже одного раза в три года) с оформлением их результатов актами (протоколами)	п. 2.12.17, приложение 3 ПТЭЭП, п. 213.4 ПЛ	01.03.2019


	испытания и измерения сопротивления изоляции проводов, кабелей		
20.	Не обеспечено работодателем наличие испытанных средств индивидуальной защиты для безопасной работы в электроустановках	Пункт 1.4 ПОТЭЭ; пункт 1.3.9 ПТЭЭП, п. 226 ПЛ	01.03.2019
21.	Не обеспечено работодателем проведение своевременных испытаний применяемых защитных средств	Пункт 1.4 ПОТЭЭ; пункт 1.3.9 ПТЭЭП, п. 226 ПЛ	01.03.2019
22.	Отсутствуют в перечне работ в порядке текущей эксплуатации указания, определяющие виды работ, разрешенные к выполнению единолично и бригадой	п. 8.4 ПОТЭЭ, п. 272 ПЛ	01.03.2019
23.	Отсутствуют в перечне работ в порядке текущей эксплуатации указания о порядке учета работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации	п. 8.5 ПОТЭЭ, п. 273 ПЛ	01.03.2019

В соответствии со ст.17 Федерального закона от 26.12.2008г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» юридическому лицу предписывается устранить выявленные нарушения обязательных требований в указанные сроки.

Настоящее Предписание № 58-6887-3725/ПР от 21.11.2018 составлено на 4 страницах в 2 экземплярах.

Подписи должностных лиц (лица), проводивших проверку:


Государственный инспектор



В.И. Жданов

С предписанием ознакомлен(а), копию предписания получил(а):
Директор Зашихина С.А.

21.11.2018



(подпись)

От ознакомления с предписанием Руководитель (представитель) юридического лица или индивидуального предпринимателя отказался:

(ФИО должностного лица)

(Подпись)

(Дата)

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, проверка которых проводилась, в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием вправе обратиться в государственный орган в порядке и сроки, установленные ч.12 ст.16 Федерального закона от 26.12.2008г. №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного (надзора) и муниципального контроля».

Невыполнение в установленный срок законного Предписания органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль) влечет привлечение к административной ответственности по ст.19.5 КоАП РФ.