



РОСПОТРЕБНАДЗОР

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Коряжемский территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Архангельской области

ул. Гоголя, д.5, г.Коряжма, 165651

тел.: (81850) 30951; факс: (81850) 30951; e-mail: koryazhma@29.rospotrebnadzor.ru; www.29.rospotrebnadzor.ru

ОГРН 1052901021689; ИНН 2901133673

Предписание № 2/2021пр

должностного лица, уполномоченного осуществлять надзор

«17» марта 2021 года

г. Коряжма

Должностным лицом Коряжемского территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Архангельской области

Начальником Коряжемского ТО Управления РПН по Архангельской области

(должность, фамилия, имя, отчество)

при осуществлении проверки (рассмотрении результатов проверки)

Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Яренская средняя школа»

Акт проверки органом государственного контроля (надзора) МБОУ «Яренская СШ» от 17.03.2021 №143/2021

(наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя), реквизиты распоряжения о проведении проверки или реквизиты акта проверки (при выдаче предписания по рассмотрению результатов проверки))

выявлены нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, защиты прав потребителей и в области потребительского рынка:

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Яренская средняя школа» (Архангельская область, Ленский район, ул. Володи Дубинина д.39)

1. В МБОУ «Яренская СШ» не обеспечена внутренняя отделка помещений, позволяющая проводить ежедневную влажную уборку, обработку моющими и дезинфицирующими средствами, имеет повреждения: в прачечной, где установлена стиральная машина для стирки спец. одежды отсутствует кафельная плитка

Нарушены:

-ст. 11, ч. 1 ст. 28 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. № 28).

2. Не обеспечено выполнение требований к организации здорового питания и формированию меню:

-масса порций блюд фактического меню за период с 01.02.2021г. - 05.02.2021г. и с 15.02.2021г по 16.02.2021, для детей 7-11 лет не соответствует гигиеническим нормативам, п. 8.1.2., приложение № 9 таблица 1.

-распределение энергетической ценности по отдельным приемам пищи (обед), за период с 01.02.2021г. - 05.02.2021г. и с 15.02.2021 по 16.02.2021, не соответствует гигиеническим

нормативам, п. 8.1.2., приложение № 10 таблица 3.

Фактическое меню горячих обедов за период с 01.02.2021г. - 05.02.2021г. для организации питания детей в возрасте с 7 до 11 лет в муниципальном бюджетном образовательном учреждении «Яренская СШ» не соответствует требованиям СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (экспертное заключение от 05.03.2021 №Ф1-80/73).

Нарушены:

-ст. 11, ч. 1 ст. 28 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- п. 8.1.2., приложение № 9 таблица 1, п. 8.1.2., приложение № 10 таблица 3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»,

3. Допускается при организации питания пищевая продукция не разрешенная при организации питания детей, согласно приложения № 6 к СанПиН 2.3/2.4.3590-20., а именно: используется в питании детей «Заменитель сухого цельного молока» изготовитель ООО «ПЕТЕРПАК» г.Санкт-Петербург, Красное Село, проспект Красных командиров д.107

Нарушены:

-ст. 11, ч. 1 ст. 28 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- п. 32 приложения № 6, СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 № 32;

4. Не обеспечена в здании ОСП «Лысемская основная общеобразовательная школа МБОУ Яренская СШ» система холодного и горячего водоснабжения, водоотведения. Холодная и горячая вода должна подаваться через смесители, а именно: Водоснабжение-приносная вода из частного колодца(расстояние 300метров). Канализование – выгребная яма. Для мытья рук используются рукомойники.

Нарушены:

-ст. 11, ч. 1 ст. 28 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

-п. 2.15, СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 №32.

- п. 2.6, 2.6.1, 2.6.3., 2.6.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. № 28).

На основании изложенного и в соответствии со ст. 17 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», ст. 50 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», ст. 40 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»

предписываю:

Юридическому лицу: Муниципальному бюджетному образовательному учреждению «Яренская средняя школа».

Юридический адрес: 165780, Архангельская обл., Ленский район, с. Яренск, ул. Володи Дубинина, д. 39. (ИНН 2915001934, ОГРН 1022901364221 от 29.10.2002)

(сведения о лице, которому выдается предписание, в т.ч. наименование и место нахождения (адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, адрес места жительства; сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе)

прекратить выявленные нарушения

путем выполнения следующих требований:

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Яренская средняя школа».

1. Обеспечить внутреннюю отделку помещений в МБОУ «Яренская СШ», позволяющую проводить ежедневную влажную уборку, обработку моющими и дезинфицирующими средствами, ликвидировать повреждения стены, где отсутствует кафельная плитка в прачечной, где установлена стиральная машина для стирки спец. одежды
2. Обеспечить выполнение требований к организации здорового питания и формированию меню в соответствии СанПиН 2.3./2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 № 32;
3. Рассмотреть вопрос о подвозе детей обособленного структурного подразделения «Лысимская основная школа МБОУ Яренская СШ» в с. Яренск в МБОУ «Яренская СШ» для обучения детей при невозможности проведения капитального ремонта, проведения автономного водопровода и канализации в здании школы обособленного структурного подразделения «Лысимская основная школа МБОУ Яренская СШ» в п. Лысима.

(требования, предписываемые к выполнению в целях устранения нарушений обязательных требований)

в срок до «01» сентября 2021 года

Документы, подтверждающие выполнение настоящего предписания (письмо о выполнении мероприятий настоящего предписания) представить в Коряжемский Территориальный отдел Управление Роспотребнадзора по Архангельской области (далее – Территориальный отдел) в письменном виде **в срок до «01» сентября 2021 года** (дата поступления документов в канцелярию Территориального отдела).

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев с момента его получения в Арбитражный суд Архангельской области в соответствии с главой 24 АПК РФ, в случае если оно затрагивает права и законные интересы лица в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, в противном случае – в Коряжемский городской суд (либо районный суд по месту жительства гражданина) в соответствии с главой 25 ГПК РФ.

Предупреждаю об административной ответственности, предусмотренной ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ, за невыполнение в установленный срок настоящего предписания.

Должностное лицо
Начальник Коряжемского ТО
(должность)


(подпись)

Е.Ю. Жукова
(фамилия, и.о.)

Предписание получил: законный представитель юридического лица Муниципального Бюджетного образовательного учреждения «Яренская средняя школа»
директор Зашихина Светлана Александровна.

17.03.2021г

(дата)

Зашихина Светлана Александровна

(подпись, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (законного представителя юридического лица))

Предписание направлено заказным письмом с уведомлением, квитанция от

№